

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N.º LE_0893304032_00_M_RK I

**Esta versión está traducida del alemán.
En caso de duda es aplicable el original alemán**

1. Código de identificación única del producto

WÜRTH SISTEMA RK I, WÜRTH SISTEMA RK I LIGHT

Números de art.:

**0893 304 032, 0893 304 033, 0893 304 040, 0893 304 050, 0893 304 063, 0893 304 075,
0893 304 090, 0893 304 110, 0893 304 125, 0893 304 140, 0893 304 160, 0893 304 180,
0893 304 200, 0893 304 225, 0893 304 250, 0893 304 280, 0893 304 300, 0893 304 315,
0893 304 355, 0893 304 400, 0893 304 811, 0893 304 812, 0893 304 814, 0893 304 816,
0893 304 832, 0893 304 840, 0893 304 850, 0893 304 863, 0893 304 875, 0893 304 890**

2. Número de tipo, partida o serie, o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción de acuerdo con el artículo 11, apartado 4

Número de partida: Ver embalaje

3. Uso(s) previsto(s):

Producto tipo	Manguito para tubo
Para uso en	Collarines intumescentes
Material	Cuerpo del manguito para tubo: Chapa de acero
	Suplemento protector contra incendios: Material de construcción intumescente

4. Fabricante según el artículo 11, párrafo 5

**Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 · 17
D - 74653 Künzelsau**

5. Apoderado según el artículo 12, párrafo 2

No procede

6. Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V

Sistema 1

7. a) Si el producto de construcción está contemplado en una norma armonizada:

No procede

7. b) En el caso de una declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

el organismo de evaluación técnica

Deutsches Institut für Bautechnik (Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción)

ha emitido el documento siguiente:

ETA-15/0515, 23 septiembre 2015

basado en:

ETAG 026, parte 2, enero 2008

El organismo notificado:

Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig (Centro de Ensayo de Materiales de Construcción de Braunschweig): {0761}

ha asumido las tareas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones según el Sistema 1

y ha emitido el documento siguiente:

Certificado de conformidad 0761-CPR-0489

8. Prestación o prestaciones declaradas):

Características esenciales	Método de verificación	Prestación	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Según Decisión de la Comisión 96/603/CE	Cuerpo del manguito para tubo: Clase A 1	ETAG 026 Parte 2
	EN 13501-1	Suplemento protector contra incendios: Clase E	ETAG 026 Parte2
Resistencia al fuego	EN 13501-2	El 120-U/U resp. El 180-U/C resp. El 240-U/C. Ver ETA 15/0515.	ETAG 026 Parte2
Durabilidad y aptitud de uso	EN ISO 12944 y EOTA TR 024: Noviembre 2006	Categoría de uso X	ETAG 026 Parte2

9. Si con arreglo a los artículos 37 y 38 se ha utilizado una documentación técnica adecuada y/o una documentación técnica específica,

No procede

La prestación del producto antes señalado coincide con la prestación / las prestaciones declaradas. El fabricante antes señalado es responsable exclusivo de la confección de la declaración de prestaciones en conformidad con el reglamento (UE) n.º 305/2011

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Frank Wolpert
(Apoderado Director de Product Management)
Künzelsau, 28/04/2016



Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Apoderado - Director de Calidad)