

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. LE_0893304032_00_M_RK I

**Denne version er oversat fra tysk.
I tvivlstilfælde gælder den tyske original**

1. Produkttypens entydige identifikationskode

**Brandmanchet
WÜRTH SYSTEM RK I, WÜRTH SYSTEM RK I LIGHT**

Art.-numre:

**0893 304 032, 0893 304 033, 0893 304 040, 0893 304 050, 0893 304 063, 0893 304 075,
0893 304 090, 0893 304 110, 0893 304 125, 0893 304 140, 0893 304 160, 0893 304 180,
0893 304 200, 0893 304 225, 0893 304 250, 0893 304 280, 0893 304 300, 0893 304 315,
0893 304 355, 0893 304 400, 0893 304 811, 0893 304 812, 0893 304 814, 0893 304 816,
0893 304 832, 0893 304 840, 0893 304 850, 0893 304 863, 0893 304 875, 0893 304 890**

2. Type-, batch- eller serienummer eller et andet kendetegn til at identifikation af byggevaren iht. artikel 11 stk. 4

Batchnummer: se emballagen

3. Anvendelsesformål:

Produkttype	Rørmanchet
Til anvendelsen i	Rørgennemføringer
Materiale	Rørmanchethus: stålplade
	Brandsikringsindsats: isoleringsdannende materiale

4. Producent iht. artikel 11 stk. 5

**Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12-17
D-74653 Künzelsau**

5. Bemyndiget repræsentant iht. artikel 12 stk. 2

Ikke relevant

6. System(er) til vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne iht. bilag V

System 1

7. a) Hvis byggevaren er omfattet af en harmoniseret standard:

Ikke relevant

7. b) I tilfælde af en ydeevneerklæring, som gælder et byggeprodukt, som der er udstedt en europæisk teknisk bedømmelse for:

teknisk vurderingsmyndighed:
har udstedt følgende:
på grundlag af:

**Deutsches Institut für Bautechnik
ETA-15/0515, 23. september 2015
ETAG 026 del 2, januar 2008**

notificeret organ:

har udført opgaverne med henblik på vurdering og kontrol af ydeevnen i henhold til **system 1**
og udstedt følgende:

**Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (0761)
overensstemmelsescertifikat 0761-CPR-0489**

8. Deklareret/deklarerede ydeevne(r):

Væsentlige egenskaber	Dimensioneringsmetode	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion på brand	I henhold til afgørelsen ved kommissionen 96/603/EC	Rørmanchethus: klasse A 1	ETAG 026 del 2
	EN 13501-1	Brandsikringsindsats: klasse E	ETAG 026 del 2
Brandmodstandsevne	EN 13501-2	Hhv. EI 120-U/U og EI 180-U/C eller EI 240-U/C. Se ETA 15/0515.	ETAG 026 del 2
Holdbarhed og brugbarhed	EN ISO 12944 og EOTA TR 024: november 2006	Operationel kategori X	ETAG 026 del 2


9. Hvis der iht. artiklerne 37 og 38 er blevet anvendt en passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation
Ikke relevant

Det ovenstående produkts ydeevne svarer til den deklarerede ydeevne/de deklarerede ydeevner. For udstedelsen af ydeevnedeklarationen i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 er udelukkende ovenstående producent ansvarlig.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:



Frank Wolpert
 (Prokurist, leder produktmanagement)
 Künzelsau, 28/04-2016



Dr.-ing. Siegfried Beichter
 (Prokurist, leder af kvalitetsafdelingen)