

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP No. 0893304700_00_M_ENDLESS COLLAR

Dies ist eine Übersetzung des englischen Originaltextes. Im Zweifel gilt die englische Fassung.

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Brandschutz-Endlosmanschette

1a. Gültig für Würth-Artikelnummern:

08933047*

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

ETA – 13/0791

Chargennummer: siehe Lieferschein

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Rohrmanschette für Durchführungen durch flexible und feste Wände und Fußböden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Adolf Würth GmbH & Co. KG

Reinhold-Würth-Strasse 12-17

DE 74653 Künzelsau

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 1

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Nicht relevant

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Die notifizierte Prüfstelle MPA Braunschweig, Nr. 0761 hat die Anfangsinspektion des Werkes und der Produktionskontrolle des Werkes durchgeführt und führt regelmäßig die kontinuierliche Überwachung, Bewertung und Zulassung der Produktion gemäß System 1 aus.

Auf der Grundlage von OIB Österreichisches Institut für Bautechnik, Wien/Österreich, **ETA – 13/0791, ETAG 026 Teil 2**

Die notifizierte Stelle 0761-CPD führte aus:

und gab anschließend aus: **Konformitätszertifikat 0761 – CPD – 0401**

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Feuerwiderstand als Rohrdichtung für brennbare und nicht-brennbare, nicht isolierte oder isolierte Rohre in flexiblen Wand- starren Wand- oder starren Fußbodenkonstruktionen mittels Brandschutzmanschette Typ EC Endlosmanschette mit maximalem Maß 160 mm.	≤ EI 240 U / C oder ≤ EI 120 U / U	ETA-13/0791
Reaktion der intumeszierenden (schaumbildenden) Schicht ROKU® Strip auf Feuer	E	
Reaktion des Metallbandes auf Feuer	A1	
Widerstandsfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Nutzungskategorie Typ Y	
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	keine	
Luftdurchlässigkeit.	NPD	
Wasserdurchlässigkeit	NPD	
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit	NPD	
Widerstand gegen Stoßbelastung/Bewegung	NPD	
Haftung	NPD	
Luftschalldämmung	NPD	
Wärmebeständigkeit	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	
Weitere Angaben unter ETA-13/0791		

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

Nicht relevant

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Marcel Strobel
(Leiter Produktmanagement)
Künzelsau 31.10.2014



Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Prokurist Leiter Qualität)