

IZJAVA O SVOJSTVIMA
Br. LE_0893304032_00_M_RK I

**Ova je verzija teksta prevedena s njemačkog.
U slučaju dvojbe original na njemačkom ima prednost**

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda

WÜRTH SYSTEM RK I, WÜRTH SYSTEM RK I LIGHT

Brojevi artikala:

**0893 304 032, 0893 304 033, 0893 304 040, 0893 304 050, 0893 304 063, 0893 304 075,
0893 304 090, 0893 304 110, 0893 304 125, 0893 304 140, 0893 304 160, 0893 304 180,
0893 304 200, 0893 304 225, 0893 304 250, 0893 304 280, 0893 304 300, 0893 304 315,
0893 304 355, 0893 304 400, 0893 304 811, 0893 304 812, 0893 304 814, 0893 304 816,
0893 304 832, 0893 304 840, 0893 304 850, 0893 304 863, 0893 304 875, 0893 304 890**

2. Broj tipa, šarže ili serijski broj, odn. neka druga oznaka za identifikaciju građevnog proizvoda prema članku 11, stavak 4

Broj šarže: Vidi pakovanje

3. Namjena(e):

Tip proizvoda	Cijevna obujmica
Primjena	Zapreke za cijevi
Materijal	Kućište cijevne obujmice: Čelična ploča
	Dodatak za zaštitu od požara: Građevni materijal za pregradni sloj

4. Proizvođač prema članku 11, stavak 5

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17
D - 74653 Künzelsau

5. Ovlaštenik prema članku 12, stavak 2

Nije relevantno

6. Sustav(i) ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda prema Prilogu V

Sustav 1

7. a) Ako je građevni proizvod obuhvaćen nekom usklađenom normom:

Nije relevantno

7. b) U slučaju izdavanja izjave o svojstvima koja se odnosi na građevinski proizvod za koji je izdana Europska tehnička procjena:

Tijelo za tehničku ocjenu:

Njemački institut građevinarstva, DIBt

izdao je sljedeće:

ETA-15/0515, 23. rujna 2015.

na osnovi:

ETAG 026, dio 2, siječanj 2008.

Ovlašteno tijelo za certificiranje:

Zavod za ispitivanje građevnih materijala, Braunschweig (0761)

procijenio je i ispitao stalnosti svojstva prema **Sustavu 1**

i izdao sljedeći:

Certifikat o usklađenosti 0761-CPR-0489

8. Navedena svojstva:

Bitna obilježja	Metoda mjerenja	Svojstvo	Usklađene tehničke specifikacije
Ponašanje u slučaju požara	Sukladno odluci komisije 96/603/EC	Kućište cijevne obujmice Razred A 1	ETAG 026, dio 2
	EN 13501-1	Dodatak za zaštitu od požara: Razred E	ETAG 026 Dio 2
Otpornost na požar	EN 13501-2	EI 120-U/U odn. EI 180-U/C odn. EI 240-U/C. Vidi ETA 15/0515	ETAG 026 Dio 2
Postojanost i uporabljivost	EN ISO 12944 i EOTA TR 024: Studeni 2006	Kategorija uporabe X	ETAG 026 Dio 2

9. Ako se prema članku 37 i 38 upotrebljavala prikladna tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija

Nije relevantno

Svojstvo gore navedenog proizvoda odgovara navedenom svojstvu / navedenim svojstvima. Za izradu Izjave o svojstvima prema Odredbi (EU) br. 305/2011 isključivo je odgovoran gore navedeni proizvođač.

Potpisano za i u ime proizvođača od strane:



Frank Wolpert
(voditelj odjela za upravljanje proizvodima)
Künzelsau, 28.4.2016.



Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(prokurist-voditelj odjela za kvalitetu)