

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE****N. LE\_0893304032\_00\_M\_RK I**

**La presente è la versione tradotta dal tedesco.  
In caso di incertezze si considera valido l'originale in tedesco**

1. Codice di identificazione unico del prodotto:

**WÜRTH SYSTEM RK I, WÜRTH SYSTEM RK I LIGHT****Cod. articolo:**

**0893 304 032, 0893 304 033, 0893 304 040, 0893 304 050, 0893 304 063, 0893 304 075,  
0893 304 090, 0893 304 110, 0893 304 125, 0893 304 140, 0893 304 160, 0893 304 180,  
0893 304 200, 0893 304 225, 0893 304 250, 0893 304 280, 0893 304 300, 0893 304 315,  
0893 304 355, 0893 304 400, 0893 304 811, 0893 304 812, 0893 304 814, 0893 304 816,  
0893 304 832, 0893 304 840, 0893 304 850, 0893 304 863, 0893 304 875, 0893 304 890**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4

**Numero di lotto: stampato sull'imballo**

3. Utilizzo/i previsto/i:

<b>Prodotto-tipo</b>	Manicotto per tubo
<b>Utilizzo previsto</b>	Per compartimentazione tubi
<b>Materiale</b>	Corpo del manicotto per tubi: lamiera d'acciaio
	Inserito antincendio: prodotto da costruzione a strato isolante

4. Fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5

**Adolf Würth GmbH & Co. KG  
Reinhold-Würth-Str. 12 · 17  
D - 74653 Künzelsau**

5. Mandatario ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2

**Non applicabile**

6. Sistema/i di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V

**Sistema 1**

7. a) Se il prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

**Non applicabile**

7. b) Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

l'Organismo di valutazione tecnica:

**Deutsches Institut für Bautechnik (Istituto tedesco per la tecnica delle costruzioni)**

ha rilasciato il seguente Benestare Tecnico:  
sulla base di:

**ETA-15/0515, 23 settembre 2015**  
**ETAG 026 parte 2, gennaio 2008**

l'ente di certificazione notificato:

**Materialprüfanstalt für das Bauwesen, (Ente di collaudo di materiali edili) di Braunschweig (0761)**

ha svolto le operazioni per la valutazione e il controllo della costanza della prestazione secondo il **sistema 1** rilasciando il seguente: **Certificato di conformità 0761-CPR-0489**

8. Prestazione/i dichiarata/e:

<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Metodo di dimensionamento</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Norma tecnica armonizzata</b>
<b>Reazione al fuoco</b>	Ai sensi della Decisione della Commissione 96/603/CE	Corpo del manicotto per tubi: Classe A 1	ETAG 026 parte 2
	EN 13501-1	Inserto antincendio: Classe E	ETAG 026 parte 2
<b>Resistenza al fuoco</b>	EN 13501-2	EI 120-U/U ovvero EI 180-U/C e EI 240-U/C. Si veda ETA 15/0515.	ETAG 026 parte 2
<b>Durevolezza e idoneità all'uso</b>	EN ISO 12944 e EOTA TR 024: novembre 2006	Categoria d'utilizzo X	ETAG 026 parte 2

9. Qualora sia stata usata una documentazione tecnica adeguata e/o la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38

**Non applicabile**

La prestazione del prodotto di cui sopra è conforme alla prestazione dichiarata/alle prestazioni dichiarate. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del suddetto fabbricante.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Frank Wolpert  
(Procuratore Responsabile gestione prodotto)  
Künzelsau, 28.04.2016



Dr. Ing. Siegfried Beichter  
(Procuratore Responsabile Qualità)