

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr LE_089330891_03_M_FPMF BOARD

- 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:** LE_089330891_03_M_FPMF BOARD
- 2. Kavandatud kasutusala(d):** Läbiviigutihendid vastavalt EAD 350454-00-1104
- 3. Tootja:** Würth International AG
Aspermontstrasse 1
CH-7000 CHUR
- 4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:** Süsteem 1
- 5. Euroopa hindamisdokument:** EAD 350454-00-1104, September 2017
Euroopa tehniline hinnang: ETA-21/0078, 04.03.2022
Tehnilise hindamise asutus: ETA-Danmark A/S
Teavitatud asutus(ed): 2531, DBI Certification A/S
- 6. Deklareeritud toimivus:**

Põhiomadused	Toimivus	AVCP	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	D - s1, d0	1	EAD 350454-00-1104, September 2017
Tuletakistus	≤ EI 240 U/U, ≤ EI 240		
Õhu läbilaskvus	Lisa 1		
Vee läbilaskvus	NPD (toimivust ei ole määratud)		
Ohlike ainete vabanemine	Ohulikud ained puuduvad		
Mehaaniline tugevus ja vastupidavus	NPD (toimivust ei ole määratud)		
Tugevus löökoormusele/liikumisele	NPD (toimivust ei ole määratud))		
Kinnitumine	NPD (toimivust ei ole määratud)		
Vastupidavus	Y ₁		
Õhu mürasummutus	Lisa 1		
Soojusisolatsiooniga seotud omadused	NPD (toimivust ei ole määratud)		
Veeauru läbilaskvus	NPD (toimivust ei ole määratud)		

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Managing Director
Würth International AG
Chur

product manager

LISA 1.

Õhu läbilaskvus		
1200x600 mm FPMF Board 50 mm 2-S	Pa	m³/m²/h
positiivne rõhk	25	0,00
	50	0,01
	100	0,03
	200	0,06
	300	0,15
	450	0,68
	600	1,32
positiivne rõhk	25	0,00
	50	0,01
	100	0,04
	200	0,11
	300	0,28
	450	0,88
	600	1,40

Õhu mürasummutus	
FPMF Board 50 mm 2-S	R _w (C;Ctr) = 29 (-1;-3) dB
FPMF Board 60 mm 2-S	R _w (C;Ctr) = 29 (0;-2) dB
2 x FPMF Board 50/60 mm 1-S/2-S	R _w (C;Ctr) = 52 (-4;-7) dB
2 x FPMF Board 50/60 mm 1-S/2-S, 50 mm õõnsus	R _w (C;Ctr) = 53 (-4;-7) dB